

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: und@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс,
Чебаркульскому и Уйскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области**

(наименование органа государственного надзора)

456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 3А, тел. (35168)23537, E-mail: ondcheb@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по пожарному надзору *Отдела надзорной деятельности и профилактической рабо- № 110
ты по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйско-
му районам УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области*

(наименование органа ГПН)

от « 31 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.
« 21 » июня 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 30 » июня 2021 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульского и Уйского районов
по пожарному надзору Богатыревым Евгением Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ", расположенного по адресу: 456316, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МИАСС ГОРОД, ОРЛОВСКАЯ УЛИЦА, 11**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Сквирская Мария Владимировна — директор*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта) и	Срок уstra-	Отметка (под-
---	--------------------------	------------------------	-------------	---------------

п/п	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	пись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	п. 2, п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	24.08.2021г.	
2.	Эвакуационные пути и выходы из здания (2 этаж) не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1, ч. 11 ст. 89, ч. 3, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 7.12.2 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130. Свод правил...")	24.08.2021г.	
3.	На объекте защиты уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями, ниже допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	24.08.2021г.	

	расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	требованиях пожарной безопасности", п. 4.1, п. 4.2 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)		
4.	На объекте защиты помещение (библиотека) пожароопасной категории В1, не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.	ч. 3 ст. 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4, п. 5.1.2 Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")	24.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в август 2021 г.

Государственный инспектор городов Чебаркуль и Миасс,
Чебаркульского и Уйского районов по пожарному надзору
Богатырев Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



М.Л.П.* 1/8

директор - Свирская Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«30» июня 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 83512399999